

Распоряжение филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Республике Коми «Об утверждении технических и количественных показателей технических решений капитального строительства объектов электротехнического хозяйства» №4-Р от 20.02.2023

(реквизиты документа об утверждении: номер документа и дата)

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №
Идентификатор инвестиционного проекта: K_003-56-1-05.20-0005

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Республика Коми

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	A1-01 ИИК	0,23	Прибор учета однофазный	5051	1 точка учета
2	A1-02 ИИК	0,4	Прибор учета трехфазный	1284	1 точка учета
3	A1-03 ИИК	0,4	Прибор учета трехфазный с ТТ	705	1 точка учета
4	Л7-11-4 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	0,23 кВ	СИП-4; фазный провод - 2; 16 мм ²	2799,63	1 км
5	Л7-32-4 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	0,4 кВ	СИП-4; фазный провод - 4; 16 мм ²	763,11	1 км
6	Л11-01 Арматура, крепления, защита от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ	0,4 кВ	Арматура и устройство крепления провода СИП	6335	1 ед.