

**Технические и количественные показатели технологических решений  
капитального строительства**

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-595 в г. Архангельске Архангельской области с монтажом в РУ-10 кВ ТП-595 линейных панелей (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", СПБ80-33055А/21 от 31.01.2022) (2 шт.)**

Идентификатор инвестиционного проекта: N\_009-11-1-03.31-2774

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Архангельская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	В8-УТ-1 УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ		Ином 1000А; Iоткл 20кА	2	1 ячейка
2	И10-08-1 УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов		Цифровой ТН на три фазы	2	1 ед.
3	П6-06 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	1	1 объект

Составил:

Ведущий инженер ПТО

ПО «АЭС» Архангельского филиала

ПАО "Россети Северо-Запад"



Р.С.Мещеряков