

№ г.

(реквизиты документа об утверждении: номер документа и дата)

## Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 ТП-1027  
в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью  
"В8 медиа", СПБ80-23185А/21 от 01.11.21) (КЛ-0,4 кВ 0,15 км)**

Идентификатор инвестиционного проекта: М\_009-11-2-02.41-2677

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный  
проект: Архангельская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	КЛ				
1	Б2-01-4 Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	0,4	две цепи КЛ, благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов	0,15	1 км по трассе
2	КЗ-10-1 КЛ 0, 4 кВ	0, 4	240 мм <sup>2</sup> , алюминий, 4 жилы	0,3	1 км
3	Б4-02 Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации)		Проезжая часть	73	1 м <sup>2</sup>

4	П5-01 Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ			1	1 км по трассе
---	--	--	--	---	----------------

Составил:

Ведущий инженер ПТО ПО «АЭС»  
Архангельского филиала  
ПАО "Россети Северо-Запад"

Р.С.Мещеряков