

**Технические и количественные показатели технологических решений
капитального строительства**

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-139/1 с монтажом кабельной вставки в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", ОЗУ-00041А/21 от 07.12.2021) (ВЛ-0,4 кВ 0,070 км, КЛ-0,4 кВ 0,120 км)

Идентификатор инвестиционного проекта:N_000-11-1-01.41-3787

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект:Архангельская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	М2-01-1 УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ		одна цепь	0,311	1 км
2	ПЗ-01 Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ		Протяженность, до 1 км	1	1 ед.
II	КЛ				
1	КЗ-03-1 УНЦ КЛ 0,4 кВ		35 мм ² , алюминий, 4 жилы	0,21	1 км
2	Б2-01-4 УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе		две цепи КЛ, благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов	0,1	1 км по трассе

3	П5-01 Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ		Проектно-изыскательские работы для КЛ напряжением 0,4-20 кВ	1	1 км по трассе
---	--	--	---	---	----------------

Составил:

Ведущий инженер ПТО

ПО «АЭС» Архангельского филиала

ПАО "Россети Северо-Запад"

Р.С.Мещеряков