

Приказ №92 от 14.04.2023г.
(реквизиты документа об утверждении: номер документа и дата)

**Технические и количественные показатели технологических решений
капитального строительства**

ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики


Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ-10 кВ (ориентировочно 3 км) с устройством линейного ответвления от ВЛ-10 кВ Л-57-11 с монтажом ТП-10/0,4 кВ (1250 кВА), Республика Карелия, Лоухский район, в районе п.Кестеньга, кад.№ЗУ 10:18:0090301:226 (договор на технологическое присоединение производственного здания ООО "Калгувара" №КАР-03082-Э-К/22 от 13.09.2022 г.)

Идентификатор инвестиционного проекта: N_009-32-2-01.32-2536

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Республика Карелия

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	Л1-02-1 УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	10 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	3	1 км
2	Л3-02-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	10 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	3	1 км
3	Л7-03-3 УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	10 кВ	СИП-3; фазный провод - 1; 50 мм2	9	1 км
4	Б7-02 УНЦ на вырубку (расширение, расчистка) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации)	10 кВ	Расчистка кустарников и мелкокося, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	6	1 га
5	ПЗ-03 Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ	10 кВ	Протяженность, до 5 км	1	1 ед.
II	ПС				
1	Э1-10-1 УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	10 кВ	1 трансформатор; 1250 кВА	1	1 ед.
2	П6-06 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	10 кВ	Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	1	1 объект

Составил:

 Н.В. Круглова