

## Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "МРСК Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Л-93-61  
"Кааламо- Рюттю" Сортавальского района с заменой провода на СИП на участке 2 км**

Идентификатор инвестиционного проекта: I\_000-31-1-01.33-1991

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Республика Карелия

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	Л7-03-3 УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	6 кВ	СИП-3; фазный провод - 1; 50 мм <sup>2</sup>	6	1 км
2	П6-06 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных	6 кВ	от 1,1 до 5,9 млн. руб.	1	1 объект
3	Л3-02-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	6 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	2	1 км
4	Л1-02-1 УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	6 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	2	1 км

Составил: Инженер



Н.М. Селютина