

Приказ № 92 от 14.04.2023г.  
(реквизиты документа об утверждении: номер документа и дата)

## Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Строительство двухцепной ВЛ-6 кВ (ориентировочно 4,8 км) с устройством линейного ответвления от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ Л-05-06 от ГЭС-5, Л-17-06 от ГЭС-5 и монтажом двух ПКУ-6 кВ, Республика Карелия, Беломорский район, кад. №10:11:0073504:468, Беломорского района (договор на технологическое присоединение визит-центр УКС РК, №КАР-01607-Э-К/22 от 09.11.2022 г.)

Идентификатор инвестиционного проекта: N\_009-32-2-01.33-2545

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект:  
Республика Карелия

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
<b>I ВЛ</b>					
1	Л1-02-2 УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	6 кВ	двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	1,8	1 км
2	Л3-02-2 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	6 кВ	двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	1,8	1 км
3	Л7-04-3 УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	6 кВ	СИП-3; фазный провод - 1; 70 мм <sup>2</sup>	10,8	1 км
4	Б7-02 УНЦ на вырубку (расширение, расчистка) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации)	6 кВ	Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев с диаметром ствола до 11 см, 12 см и более	4,4	1 га
5	П3-02(10кВ) Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ	6 кВ	Протяженность, до 2 км	1	1 ед.
6	А1-06 УНЦ ИИК	6 кВ	ПКУ с ТТ и ТН	2	1 точка учета
7	П6-05 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	6 кВ	от 0,6 до 1,09 млн. руб.	1	1 объект
<b>II КЛ</b>					
1	К1-03-1 УНЦ КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)		70 мм <sup>2</sup>	1,2	1 км
2	Б2-02-2 УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	6 кВ	две цепи КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	0,6	1 км по трассе
3	П5-01 Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ	6 кВ		1	1 км по трассе

Составил:

Н.В. Круглова