

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 110 кВ Полярный Круг – Катозеро (Л-150) с заменой деревянных опор, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ в объеме 64,42 га, длина линии 16,041 км
Идентификатор инвестиционного проекта: F_000-32-1-01.12-0017

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Республика Карелия

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	П6-10 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных	110 кВ	от 51 до 150,9 млн. руб.	1	1 объект
2	ЛЗ-04-3 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	110 кВ	одноцепная, многогранные опоры	16,6	1 км
3	О1-02-1 ОКГТ	110 кВ	24 волокна; 83 кН	16,6	1 км
4	Л5-05 Провод ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа	110 кВ	Сечение фазного провода до 185 мм ²	16,6	1 км

Составил:

 А.Г. Плюснин