

**Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства**

ПАО "Россети Северо-Запад"  
полное наименование субъекта электроэнергетики


Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" в части установки ячеек (2 шт.) в РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. в г.Вологда (Вологдагорводоканал МУП ЖКХ Дог. № 26-00027В/21 от 01.06.21)

Идентификатор инвестиционного проекта: М\_009-21-1-03.13-3665

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Вологодская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	A4-01 УНЦ АСУТП присоединения	10 кВ	АСУТП присоединения 6-20 кВ	2	1 ед.
2	П6-07 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	10 кВ	Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	1	1 объект
3	A1-04 УНЦ ИИК	10 кВ	Прибор учета трехфазный для РП (СП, ТП, РТП), РУ 6-20 кВ	2	1 точка учета
4	B2-03-1 УНЦ ячейки выключателя НУ 6-35 кВ	10 кВ	I ном 1600А, I откл 25кА	2	1 ячейка

Составил: Инженер



В.Г.Парфёнов