

Приказ 89 от 14.04.2023 г.

(реквизиты документа об утверждении: номер документа и дата)

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-25п-5 «Рыбрека-Каскесручей» в части выноса ВЛ (демонтаж 1,4 км, монтаж 1,55 км) с территории карьера «Другорецкий-3» в Прионежском районе РК (Соглашение о компенсации №ОЗУ-Идентификатор инвестиционного проекта: N_000-33-1-01.32-3253

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Республика Карелия

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	Л11-02-1 УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	10 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	1,55	1 км
2	Л13-02-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	10 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	1,55	1 км
3	Л17-03-3 УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	10 кВ	СИП-3; фазный провод - 1; 50 мм ²	4,65	1 км
4	ПЗ-02(10кВ) Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ	10 кВ	Протяженность, до 2 км	1	1 ед.

Составил: Начальник ОКС ПО ЮКЭС

 М.С. Манойлова