

ПРИКАЗ

г. Вологда

25.12.2019

№

440

Об утверждении проектной и рабочей
документации «Строительства заходов
ВЛ 35 кВ и ПС 35 кВ Поток»

На основании полученного положительного заключения негосударственной экспертизы от ООО «ЭЦ Призма» от 07.10.2019 № 35-2-1-2-0057-19 и «35-2-1-2-025879-2019 «Строительство заходов ВЛ 35 кВ и ПС 35 кВ Поток»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проект (шифр-171206) «Строительство заходов ВЛ 35 кВ и ПС 35 кВ Поток», разработанный ООО «ВологдаЭнергоКомплекс» в 2018 году, со следующими технико-экономическими показателями:

Характеристика ПС 35/10 кВ

- Номинальное напряжение 35/10 кВ
- Площадь земельного участка в границах благоустройства – 5413,5 кв.м.
- Площадь застройки – 540 кв.м.
- Площадь проездов с покрытием из ж.б. плит – 1363, кв.м.

Характеристика ВЛ-35 кВ

- Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ - 0,41 км.
- Марка провода - АС 70/11

2. Утвердить сметную стоимость объекта: «Строительство заходов ВЛ 35 кВ и ПС 35 кВ Поток»

	в ценах 2000 года (тыс. руб.)	В текущих ценах утвержденных ПСД (тыс. руб.)
строительно-монтажные работы	6037,96	33613,29
оборудование	31470,82	144136,34
ПИР	548,41	2114,16
прочие	2244,03	11073,42
ВСЕГО	40301,22	190937,21

3. Считать утратившим силу приказ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» от 27.12.2018г № 810 «Об утверждении проектной и рабочей документации «Строительства заходов ВЛ 35 кВ и ПС 35 кВ Поток»».

4. Контроль за реализацией проекта возложить на исполняющего обязанности

заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала Рыбина В.Я.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора - главного инженера филиала Кайсина И.В.

Заместитель Генерального директора -
директор филиала



В.Е. Луцкович

Рассылается: ОУД, первый заместитель директора – главный инженер филиала, заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала, УКС, ОИ, ПО «ЧЭС».

П.В. Остров

(8172)76-87-36