

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛЗ 10 кВ протяженностью 0,1 км, узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.), Вытегорский р-н, Ошта с по договору ТП № ВОЛ-00714-Э-Ч/23 от 31.03.23 (ЗАВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СЛЕЗА ОНЕГО)

Идентификатор инвестиционного проекта: N_009-25-2-01.32-3795

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Вологодская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I ВЛ					
1	Л7-03-3 УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ	10 кВ	СИП-3; фазный провод - 1; 50 мм ²	0,3	1 км
2	Л4-02-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	10 кВ	все типы опор за исключением многог	7,5	1 тонна опор
3	Л2-02-1 УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода	10 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	7,5	1 тонна опор
II ПС					
1	П6-05 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	10 кВ	Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	1	1 объект
2	И5-06-1 УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов	10 кВ	Разъединитель на три полюса	1	1 ед.
3	А1-06 УНЦ ИИК	10 кВ	ПКУ с ТТ и ТН	1	1 точка учета

Составил: Инженер



В.Г.Парфёнов