

Приказ №238 01.10.2019 г.

(реквизиты документа об утверждении: номер документа и дата)

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция участка ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-7 от опоры №804 до опоры № 932 д. Шуезеро Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 8,416 км.

Идентификатор инвестиционного проекта: I_000-32-1-01.32-2247

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Республика Карелия

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	Л3-02-2 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	6 кВ	двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	7,034	1 км
2	Л7-04-3 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	6 кВ	СИП-3; фазный провод - 1; 70 мм ²	7,034	1 км
3	Л7-22-2 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	0,4 кВ	СИП-2; фазный провод - 3; 50 мм ² / 70 мм ²	1,382	1 км
4	Л1-02-1 ВЛ 0,4-750 кВ, строительно-монтажные работы без опор и провода	6 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	7,034	1 км
5	П6-08 затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	6 кВ	от 11 до 20,9 млн. руб.	1	1 объект

Составил: Инженер

Захаренко

В.А.Захаренко