

**Технические и количественные показатели технологических решений
капитального строительства**

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
"Республиканская от ТП 10/0,4кВ №29" в г.Северодвинске Архангельской области в
объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с
ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ИНТЕХ-ИНВЕСТ",
ОЗУ-АРХ-00007 от 12.04.2022) (0,120 км)**

Идентификатор инвестиционного проекта: N_000-11-1-01.41-3800

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный
проект: Архангельская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напря- жение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	М2-01-1 УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ		одна цепь	0,105	1 км
2	ПЗ-01 Затраты на проектно- изыскательские работы по ВЛ		Протяженность, до 1 км	1	1 ед.
II	КЛ				
1	КЗ-06-1 УНЦ КЛ 0,4 кВ		95 мм ² , алюминий, 4 жилы	0,199	1 км
2	Б2-01-1 УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе		одна цепь КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	0,187	1 км по трассе

3	Б4-01 УНЦ на восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии (для всех субъектов Российской Федерации)		Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии, тротуар	10	1 м2
4	П5-01 Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ		Проектно-изыскательские работы для КЛ напряжением 0,4-20 кВ	1	1 км по трассе

Составил:

Ведущий инженер ПТО

ПО «АЭС» Архангельского филиала

ПАО "Россети Северо-Запад"

Р.С.Мещеряков