


**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный инженер

 АО «Чеченэнерго»  
/И.Р. Цуев /  
“ 1 ” 06 2020г.

## **Основные технические решения по объекту «Реконструкция ВЛ 10-6/0,4кВ» (2021 год)**

### **1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ:**

- 1.1. Программа модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024гг.
- 1.2. Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2020-2024 гг.
- 1.3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:
  - СНиП 11-01-95 в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации;
  - ПУЭ (действующее издание);
  - ПТЭ (действующее издание);
  - постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
  - Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»
  - прочие документы по усмотрению Заказчика.

### **2. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА – Реконструкция.**

### **3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:**

- 3.1. Номинальное напряжение ВЛ 0,4кВ;

### **4. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПРЕДУСМОТРЕТЬ:**

- 4.1. Замена опор с учетом устройства новых фундаментов на одноцепных ВЛ, замена существующего провода на провод СИП сечением до 70 мм<sup>2</sup> на объектах ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью 760 км.
- 4.2. Протяженность каждого фидера ВЛ 0,4кВ ориентировочно 5 км.