


УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
АО «Чеченэнерго»


И.Р. Цуев

**Основные технические решения по объекту
«Реконструкция ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая»**

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ:

- 1.1. Программа модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 гг.
- 1.2. Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2020-2024 гг.
- 1.3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:
 - Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ СТО 56947007-29.240.55.016-2008;
 - Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ СТО 56947007-29.240.10.028-2009;
 - Требования приложений к «Соглашению №117 от 03.03.2014 о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и АО «Чеченэнерго» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России с дополнительными соглашениями к нему:
 - Приложение №4. Общие требования к релейной защите и автоматике;
 - ПТЭ (действующее издание);
 - Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
 - прочие документы по усмотрению Заказчика.

2. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА – Реконструкция.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- 3.1. Номинальное напряжение ПС - 110 кВ;

4. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПРЕДУСМОТРЕТЬ:

Замена разъединителей 110 кВс заменой фундаментов - 19 шт.
Замена основных (ШЭРА-ДЗЛ-1001) и резервных (ШЭРА-ЛВ110-1002) панелей защит и автоматики ячейки ВЛ-110 кВ Грозный -330 - Гудермес Тяговая (Л-141) - 2 шт.,
Установка на ПС регистратора аварийных событий (АУРА)
Установка ШОН-110 в комплекте со шкафами 7 к-тов на:
ВЛ 110 кВ Гудермес – Гудермес-Тяговая (Л-126)
ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-142)
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144)
ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141)
ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177)
ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149)
ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146).