



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»
АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»

ПРИКАЗ

г. Грозный

30.12.2019.

Об утверждении проекта

№ 740

В соответствии с заключениями ГАУ Госэкспертиза ЧР от 26.12.2019 г. № 20-1-1-038339-2019; от 27.12.2019 г. № 20-1-0216-19
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проект «Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур – опора № 82 (Л-128)» со следующими технико-экономическими показателями:

- протяженность ВЛ - 12,227 км;
- провод АС- 150/24;
- опоры - 71 шт.

Сметная стоимость объекта в базисных ценах 2001 г. составляет – 20 209,73 тыс. руб.

- СМР – 16 462,79 тыс. руб.;
- оборудование – 76, 10 тыс. руб.;
- прочие – 3 670,84 тыс. руб.;

в текущих ценах на III квартал 2019 г. с НДС составляет – 196 896,83 тыс. руб.:

- СМР – 159 425,67 тыс. руб.;
- оборудование – 430, 12 тыс. руб.;
- прочие – 37 041,04 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника УКСиИ Эдиева У.М.

Управляющий директор

Р.С.-Э. Докуев

Рассылка: УКС, бухгалтерия, Дело.
Исп.: Улубаева Х. С-А.
Тел. 22-90, 77-02 .
Виза: Эдиев У.М

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
К ПРИКАЗУ АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»
ОТ « 30 » 12 20 19 № 440

Наименование должности	Ф.И.О.	Дата сдачи на визирование	Подпись
Начальник УКСиИ	Эдиев У.М.	30.12.2019	