

ПРОТОКОЛ № 10
проведения конкурентного запроса предложений на приобретение
оборудования РЗА и ПА, материалы для монтажа, прибор ВЧ для нужд АО «Витимэнерго».

г. Бодайбо

«14» июня 2016 г.

1. Наименование товара: **Прибор ВЧ, оборудование и материалы РЗА и ПА.**

2. Покупатель – АО «Витимэнерго»

3. Члены Закупочной комиссии АО «Витимэнерго»:

Председатель комиссии:

Первый заместитель директора по экономике и финансам, Глухин С.Н.

Члены комиссии:

Заместитель директора по экономической безопасности, И.В. Сафронов.

Начальник ОМТС

А.А. Быстров

Начальник ПТО

А.Р. Махчаев.

Начальник юридического отдела

Ю.А. Никитюк.

4. Уведомление о проведении запроса предложений было размещено на сайте www.zakupki.gov.ru (Документация от 05.05.2016 г.)

5. Процедура рассмотрения поступивших заявок, по состоянию на 05-00 часов (Московское время), проведена «14» июня 2016 г. по адресу: АО «Витимэнерго» Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, Подстанция, кабинет 113.

6. В соответствии с Журналом регистрации, представлены следующие заявки:

Входящий номер	Зарегистрированная дата (время) поступления заявки	Наименование участников
1	02. 06.16г (18:06)	ООО «НЭК» г. Новосибирск.
2	01.06.16г (18-40)	ООО ТЦ « Бреслер », г. Чебоксары.
3	17.05.16г (18-29)	ЗАО «Союзэлектроавтоматика» г. Чебоксары
4	02. 06.16г (17-14)	ООО «КамаСтройинжиниринг» г. Пермь.
5	1.06.16г (15-09)	ООО « Холдинг Кабельный Альянс» г. Екатеринбург
6.	14.06.16г (14-30)	НПП « Динамика» , г. Москва

7. Опоздавших заявок не поступило

8. В соответствии с требованиями и условиями, установленными в Документации о проведении конкурентной процедуры запроса предложений, заявки допущены к дальнейшему рассмотрению.







№	Наименование участников	Стоимость товара, с учетом транспортных расходов, перевалки товара и его хранения, руб
1	. ООО «НЭК» г. Новосибирск.	6 523 304,00 (с прибором ВЧ)
2	ООО ТЦ « Бреслер », г. Чебоксары.	6 197 058,69 (с прибором ВЧ)
3	НПП « Динамика» , г. Москва	1 095 000,00 (только прибор ВЧ)

9. Процедура запроса предложений признается состоявшейся. победителем определен следующий участник: **ООО ТЦ « Бреслер», г. Чебоксары**, представивший предложение на поставку товара, на сумму договора **4 947 749,27 (четыре миллиона девятьсот сорок семь тысяч семьсот сорок девять рублей) 27 копеек (без прибора ВЧ)** и **ООО « Динамика Центр» 1 095 000,00 (один миллион девятьсот пять тысяч рублей) 00 копеек** с учетом транспортных расходов до места поставки, перевалки товара и его хранения, с последующей процедурой заключения договора на поставку товара. Остальные компании предоставили предложения, которые не соответствуют заданию.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте: [www: zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.

Председатель Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

 С.Н. Глухин
 Д.Ф. Канисhev
 И.В. Сафронов.
 А.А. Быстров.
 А.Р. Махчаев.
 Ю.А. Никитюк.

№	Наименование участников	Стоимость товара, с учетом транспортных расходов, перевалки товара и его хранения, руб
1	. ООО «НЭК» г. Новосибирск.	6 523 304,00
2	ООО ТЦ « Бреслер », г. Чебоксары.	6 197 058,69

9. Процедура запроса предложений признается состоявшейся. победителем определен следующий участник: **ООО ТЦ « Бреслер», г. Чебоксары**, представивший предложение на поставку товара, на сумму договора **6 197 058,69 (шесть миллионов сто девяносто семь тысяч ноль пятьдесят восемь рублей) 69 копеек**, с учетом транспортных расходов до места поставки, перевалки товара и его хранения, с последующей процедурой заключения договора на поставку товара. Остальные компании предоставили предложения, которые не соответствуют заданию.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте: [www: zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.

Председатель Закупочной комиссии:

С.Н. Глухин

Члены Закупочной комиссии:

 И.В. Сафронов.

 А.А. Быстров.

А.Р. Махчаев.

 Ю.А. Никитюк.



РАСПОРЯЖЕНИЕ № 10

г.Бодайбо

от «27» апреля 2016 г.

О проведении закупки

В соответствии с годовой инвестиционной программой закупок, для производственных нужд АО «Витимэнерго», в июне-июле 2016 года предусматривается приобретение следующего: Оборудование для реконструкции устройств РЗ и ПА, трансформаторных подстанций тупикового типа, выключателей элегазовых ВГБЭ-35 кВ в соответствии с техническими заданиями.

Руководствуясь Федеральным законом от 18 Июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», закупочной комиссии АО «Витимэнерго», следует провести конкурентную процедуру, с подведением итогов **20.05.2016 г.**

Поставку оборудования следует произвести путем рациональной доставки до г.Бодайбо, на условиях оплаты:

- расчет, в размере 50% предоплата и 50% по факту поставки.

Закупку следует осуществить у поставщиков, определенных по результатам открытого конкурентного запроса предложений.

В силу вышеизложенного:

ПРЕДЛАГАЮ (ОБЯЗУЮ):

В целях проведения данной закупки назначить комиссию, в составе:

1. Председатель комиссии – первый зам. директора по экономике и финансам, С.Н. Глухин.
2. Член комиссии- зам. директора по экономической безопасности, И.В. Сафронов.
3. Член комиссии- начальник ПТО, А.Р. Махчаев.
4. Член комиссии – начальник юридического отдела, О.А. Кунда.
5. Член комиссии - .начальник ОМТС, А.А. Быстров.

Руководство закупочной комиссией оставляю за собой.

Директор

А.Р.Машковский

Исполнитель: нач. ОМТС Быстров А.А.
Тел. 76-034

ПРОТОКОЛ № 10
проведения конкурентного запроса предложений на приобретение
оборудования РЗА и ПА, материалы для монтажа, прибор ВЧ для нужд АО «Витимэнерго».

г. Бодайбо

«14» июня 2016 г.

1. Наименование товара: **Прибор ВЧ, оборудование и материалы РЗА и ПА.**

2. Покупатель – АО «Витимэнерго»

3. Члены Закупочной комиссии АО «Витимэнерго»:

Председатель комиссии:

Первый заместитель директора по экономике и финансам, Глухин С.Н.

Члены комиссии:

Заместитель директора по экономической безопасности, И.В. Сафронов.

Начальник ОМТС

А.А. Быстров

Начальник ПТО

А.Р. Махчаев.

Начальник юридического отдела

Ю.А. Никитюк.

4. Уведомление о проведении запроса предложений было размещено на сайте [www: zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (Документация от 05.05.2016 г.)

5. Процедура рассмотрения поступивших заявок, по состоянию на 05-00 часов (Московское время), проведена «14» июня 2016 г. по адресу: АО «Витимэнерго» Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, Подстанция, кабинет 113.

6. В соответствии с Журналом регистрации, представлены следующие заявки:

Входящий номер	Зарегистрированная дата (время) поступления заявки	Наименование участников
1	02.06.16г (18:06)	ООО «НЭК» г. Новосибирск.
2	01.06.16г (18-40)	ООО ТЦ « Бреслер », г. Чебоксары.
3	17.05.16г (18-29)	ЗАО «Союзэлектроавтоматика» г. Чебоксары
4	02.06.16г (17-14)	ООО «КамаСтройинжиниринг» г. Пермь.
5	1.06.16г (15-09)	ООО « Холдинг Кабельный Альянс» г. Екатеринбург

7. Опоздавших заявок не поступило

8. В соответствии с требованиями и условиями, установленными в Документации о проведении конкурентной процедуры запроса предложений, заявки допущены к дальнейшему рассмотрению.



Yours

г. Бодайбо
2016 год

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 10

г. Бодайбо

«5» мая 2016 года

Акционерное Общество «Витимэнерго» (Покупатель) предлагает Поставщику стать участником размещения заявки, в целях проведения конкурентной процедуры по закупке:

ЛОТ № 1 – Оборудование для реконструкции устройств РЗ и ПА.

ЛОТ № 2 Трансформаторные подстанции тупикового исполнения.

ЛОТ №3 Выключатель элегазовый ВГБЭ-35кВ

путем открытого запроса предложений, в целях обеспечения производственных нужд предприятия.

1. Информация о Покупателе:

1.1. Наименование Покупателя: Акционерное Общество «Витимэнерго»

1.2. Почтовый и юридический адрес: 666902, Российская Федерация Иркутская область г. Бодайбо Подстанция.

1.3. Адрес электронной почты: BystrovAA@polyusgold.com

1.4. Ответственное лицо за организацию закупки начальник ОМТС А.А.Быстров.

1.5. Телефон: (39561) 76-108; факс: (39561) 74-616

2. Источник финансирования заказа: бюджет АО «Витимэнерго».

3. Наименование, характеристики и объем поставляемого товара: Наличие паспорта на товар обязательно. Заявленный товар должен быть новым и изготовленным в обязательном порядке в соответствии с приложенными техническими заданиями. На товар устанавливается гарантийный срок, согласно сроку, установленному изготовителем, исчисляемому с момента передачи товара Покупателю Поставщиком. в соответствии с ниже представленным перечнем, должны соответствовать ГОСТу и ТУ, не быть выпущенными из МОБ резерва, в связи с истечением срока хранения

№ п/п лотов	Наименование	Кол-во	Ед изм
1.	<u>Оборудование для реконструкции устройств РЗ и ПА</u>	Согласно тех. задания	шт
2.	<u>Трансформаторные подстанции тупикового исполнения напряжением и кабеля АПвП 3*35/16 6кВ</u>	4	К-т
3.	<u>Выключатель элегазовый ВГБЭ-35кВ</u>	3	К-т

4. Требования к безопасности товара: использование товара по назначению не должно создавать угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред потребителю.

5. Требования к упаковке и маркировке товара: С товаром должны быть представлены паспорта, сертификаты качества, а также вся соответствующая техническая документация

6. Вид закупки: проведение запроса предложений.

7. Место поставки товара:

ЛОТ № 1 – г. Бодайбо, Иркутской области.

ЛОТ № 2 - Ст. Таксимо, Бурятия.

ЛОТ № 3 - Ст. Таксимо, Бурятия.

8. Срок поставки товара: в период ЛОТ № 1 июнь, ЛОТ № 2 июнь, ЛОТ № 3 июль 2016 г.

9. Стоимость договора должна включать в себя все расходы, связанные с транспортировкой и перевалкой товара до места поставки, с учетом НДС.

Стоимость договора указывается цифрами и прописью, в случае разночтения преимущество имеет цена, указанная прописью. **Цены поставляемого товара являются фиксированными на весь период действия договора поставки и изменению (увеличению) не подлежит.**

10. Предлагаемые сроки и условия оплаты товара: перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика: Оплата 50% предоплата 50% по факту поступления в место поставки, второй вариант

- оплата, в размере 100 % , на основании предоставленных Поставщиком оригиналов счета, счета-фактуры и товаросопроводительных документов (товарной накладной ТОРГ-12), по факту поступления товара в место поставки, в течение 10-ти календарных дней.

11. Срок и место получения документации для участника: с 06.05.2016 г. по 19.05.2016 г, с документацией можно ознакомиться на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru

12. Место и срок подачи коммерческого предложения (заявки) на поставку товара: подготовленное коммерческое предложение, подписанное уполномоченным представителем поставщика, направляется участником, в установленный Покупателем период, в п.13 настоящего Уведомления:

1. по электронному адресу: BystrovAA@polyusgold.com, с обязательной последующей отправкой оригинала по адресу: 666902, Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция. Для Закупочной комиссии АО «Витимэнерго»;

2. по почтовому адресу: 666902 Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция, кабинет 113. Ответственность за своевременное предоставление заявки Покупателю возложена на участника конкурентной процедуры.

13. Дата начала и окончания приема коммерческих предложений:

Дата начала приема: «06» мая 2016 года.

Дата окончания приема: «19» мая 2016 года до 05-00 (Московское время)

14. Дата и место рассмотрения коммерческих предложений: «19» мая 2016 года, АО «Витимэнерго», по адресу Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция, кабинет 113, 05-00 (Московское время).

15. Место, дата и время определения победителя: «20» мая 2016 года, АО «Витимэнерго», по адресу Иркутская область, город Бодайбо, Подстанция, кабинет 113, 10-00 (Московское время).

16. Начальная (максимальная) цена – ЛОТ№1 – 4 349 000,00р

ЛОТ №2 – 3 571 400,00р

ЛОТ №3 – 2 112 000,00р

17. Срок подписания договора поставки с победителем: не позднее, чем через десять дней, со дня рассмотрения и выбора наилучшего поступившего коммерческого предложения по результатам процедуры запроса предложений.

18. Сведения об участнике конкурентной процедуры должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков.

Коммерческое предложение подается участником размещения заказа Покупателю, **в установленной форме, в срок, указанный в Уведомлении о проведении запроса предложений.**

Коммерческие предложения (заявки), поданные после дня окончания срока подачи предложений, указанных в Уведомлении о проведении запроса предложений, **не рассматриваются.**

Коммерческие предложения заверяются подписью руководителя участника размещения заказа (для юридических лиц и физических лиц) и печатью (для юридических лиц), в случае подписи предложения не первым руководителем, представляется заверенная копия доверенности.

Остальные условия проведения процедуры закупки сформулированы в документации для участника конкурентной процедуры.

Приложение: 1) документация для участника конкурентной процедуры проведения закупок - на 7 листах.

2) форма коммерческого предложения для участия в запросе предложений - на 2 листах.

3) проект договора поставки - на 6 листах.

4) анкета участника конкурентной процедуры – на 9 листах



АО «Витимэнерго»

г.Бодайбо

Уведомление об изменении в документации.

Настоящим письмом уведомляем Вас, что в запросе предложений №10 от 5 мая 2016г в лоте №3 внесены изменения , увеличены сроки проведения запроса предложений до 25.05.16г

Начальник снабжения

А.А. Быстров.

БЫСТРОВ А.А.
НАЧАЛЬНИК ОМТС
АО «ВИТИМЭНЕРГО»



АО «Витимэнерго»

Участникам торгов

г. Бодайбо 27.05.16г


Уведомление об изменении в документации.

Настоящим письмом уведомляем Вас, что в запросе предложений №10 от 05.05.16г внесены следующие изменения по ЛОТу №1 Оборудование для реконструкции устройств РЗ и ПА:

1. Лот №1 изменены технические задания.
2. По Лоту №1 принимаются заявки на каждое техническое задание отдельно (так же как и на весь лот соответственно).
3. Продление срока приема заявок по 3.06.16г.
4. Заявки принимаются только по ЛОТу №1.

Закупочная комиссия.

Приложение № _____
к Уведомлению о проведении запроса предложений
от « _____ » _____ 2016 г.
№ _____ "

Утверждаю:
Первый заместитель
директора - главный инженер
АО «Витимэнерго»
 Д.В. Хламов
« 26 » 05 2016г.

Техническое задание на приобретение устройств РЗА и ПА для реконструкции устройств РЗ и ПА подстанций АО «Витимэнерго»

1. Назначение и область применения.

- 1.1. Для определения мест повреждений на ВЛ-110кВ и выше длиной более 20 км должны предусматриваться фиксирующие приборы (п. 1.6.23 Правил устройства электроустановок).
- 1.2. В целях повышения надежности электроснабжения и снижения времени простоя потребителей питающихся от ПС 35кВ Серговская необходимо произвести замену морально устаревших и выработавших свой ресурс реле ЗЗП-1 на микропроцессорные устройства защиты;
- 1.3. Согласно РД 153-34.0-35.648-01 эксплуатация электромеханических устройств более 25 лет, а также фактический износ устройств РЗА требует замены этих устройств. В качестве устройств защит линий 35кВ ПС 110кВ Вачинская необходима установка микропроцессорных терминалов;
- 1.4. Согласно РД 153-34.0-35.648-01 эксплуатация электромеханических устройств более 25 лет, а также фактический износ устройств РЗА требует замены этих устройств. Для замены устройств ПА (АЧР с блокировкой по скорости снижения частоты) ПС 110кВ Кропоткинская и Бодайбинская необходима установка микропроцессорных терминалов;
- 1.5. Согласно РД 153-34.0-35.648-01 эксплуатация электромеханических устройств более 25 лет, а также фактический износ устройств РЗА требует замены этих устройств. В качестве устройств защит линий 35кВ ПС 110кВ Бодайбинская необходима установка микропроцессорных терминалов;
- 1.6. В целях повышения надежности электроснабжения и снижения времени простоя потребителей питающихся от ПС 35кВ Хомолхо-2 необходимо произвести замену морально устаревших и выработавших свой ресурс реле ЗЗП-1 на микропроцессорные реле;
- 1.7. В соответствии с п. №148 предписания проверки Ростехнадзора №ЭСиС-193/2011 от 28.10.2011г. необходимо приобрести и установить в местах отпаяк и периодически на длинных ВЛ индикаторы повреждения линии;

2. Основные технические характеристики:

- 2.1. Для определения мест повреждений на ВЛ-110кВ необходим терминал с поддержкой протоколов МЭК 60870-5-130 и SPA, интерфейс TTL, номинальный вторичный ток трансформаторов тока 5А, номинальное вторичное напряжение трансформаторов напряжения 100В, номинальное оперативное напряжение = 220В – количество 8 шт.
- 2.2. Для замены реле ЗЗП-1 необходим терминал микропроцессорный направленной защиты от ОЗЗ на 5 присоединений, номинальный вторичный ток трансформаторов тока 10мА, номинальное вторичное напряжение трансформаторов напряжения 100В, номинальное оперативное напряжение 220В постоянного, переменного и выпрямленного переменного тока, один порт с интерфейсом RS-485 – количество 1 шт.
- 2.3. Для защит линий 35 кВ необходим терминал микропроцессорный защиты и автоматики отходящей линии, номинальный вторичный ток трансформаторов тока 5А, номинальное вторичное напряжение трансформаторов напряжения 100В, номинальное оперативное напряжение 220В постоянного, переменного и выпрямленного переменного тока, один


- порт с интерфейсом RS-485, глубина установки для врезки на дверцу релейного шкафа не более 120мм – **количество 5 шт.**
- 2.4. Для устройств ПА (АЧР с блокировкой по скорости снижения частоты) необходим терминал микропроцессорный автоматической частотной разгрузки, номинальный вторичный ток трансформаторов тока 5А, номинальное вторичное напряжение трансформаторов напряжения 100В, блокировка при неисправности цепей ТН, подключение к двум ТН, 6-ти ступенчатая АЧР, 4-х ступенчатая АЧР с возможностью блокировки по скорости изменения частоты, 2-х ступенчатая АЧР с контролем ССЧ, ЧАПВ каждой ступени, диапазон уставок от 45...55 Гц, номинальное оперативное напряжение 220В постоянного, переменного и выпрямленного переменного тока, один порт с интерфейсом RS-485, диапазон уставки блокировки АЧР по скорости снижения частоты df/dt 0.1...25 Гц – **количество 5 шт.**
- 2.5. Для защит линий 35 кВ необходим терминал микропроцессорный направленных токовых защит и автоматики, номинальный вторичный ток трансформаторов тока 5А, номинальное вторичное напряжение трансформаторов напряжения 100В, номинальное оперативное напряжение 220В постоянного, переменного и выпрямленного переменного тока, порт с интерфейсом RS-485 (двухпроводный полудуплексный последовательный канал связи) – **в количестве 2 шт.**
- 2.6. Реле защиты от однофазных замыканий на землю микропроцессорное на одно присоединение, $U_{пит}=100В$, с контактами контроля исправности в общую схему сигнализации, номинальное напряжение нулевой последовательности (U_0) 100 В переменного напряжения – **количество 6 шт.**
- 2.7. Индикатор повреждения воздушной линии, время возврата 12 часов количество 108 шт. Установочный комплект с изолирующей штангой количество 4 шт.
- 2.8. К заявке необходимо представить заполненные опросные листы заводов-изготовителей микропроцессорных устройств.

Начальник СРЗиЭА АО «Витимэнерго»



Д.Ю. Дейс

Приложение № _____
к Уведомлению о проведении запроса предложений
от « ____ » _____ 2016 г.
№ _____ "

Утверждаю:
Первый заместитель
директора - главный инженер
АО «Витимэнерго»
 Д.В. Хламов
« 26 » 05 2016г.

**Техническое задание
на приобретение оборудования для реконструкции устройств
РЗ и ПА подстанций АО «Витимэнерго»**

1. Назначение и область применения.

- 1.1. Для выполнения монтажных и пусконаладочных работ в ходе реконструкции устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики подстанций АО «Витимэнерго» необходимо приобрести кабельную продукцию, монтажный провод, расходные материалы и инструменты.

2. Основные технические характеристики:

- 2.1. Для монтажных работ по реконструкции устройств РЗА и ПА необходимо приобрести:

Марка кабеля (провода)	Длина, м
КВВГЭ 5х2,5	1100
КВВГЭ 5х1,5	500
КВВГЭ 14х1,5	600
ПВ-3 (2,5 мм ²)	250
ПВ-3 (1,5 мм ²)	500
Марка наконечника	Количество, шт.
НШВИ-1,5-8	1000
НШВИ-2,5-8	500
НКИ-2-5	100
НШВИ(2)-1,5-8	100
НШВИ(2)-2,5-8	100
Марка реле	Количество, шт.
РП-25 (~220В)	10
РП-23 (=220В)	10
РСМ 13	10
РУ-21 (~220В)	5
РУ-21 (=220В)	10
РУ-21 (=0.05 А)	5
РЭПУ-12М (~220В)	5
РЭПУ-12М (=220В)	10
РЭПУ-12М(=0.05 А)	5
Марка цифрового мультиметра	Количество, шт.
АРРА 80	2
Марка трансформаторов тока	Количество, шт.
ТЗЛМ-I-1 У2	6
Марка резисторов	Количество, шт.
ПЭВ-50 3900 Ом	10
Марка коммутационных ламп	Количество, шт.
СКЛ-11А-Б-2-220 белая	20
СКЛ-11А-К-2-220 красная	10
СКЛ-11А-Л-2-220 зеленая	10


Марка	Длина, м.
Трубка ПВХ d=4 мм	50
Трубка ПВХ d=5 мм	50
Трубка ПВХ d=6 мм	30
DIN-рейка TH 35	20
Марка	Количество, шт.
Кабельный хомут 4x150	1000
Кабельный хомут 4x200	1000
Кабельные бирки	500
Изолента ПВХ	20
Стриппер	2
Пресс клещи для опрессовки изолированных наконечников КВТ	1
Пресс клещи четырёхгранные для опрессовки изолированных наконечников	1
Набор термоусадочных трубок	10

Начальник СРЗиЭА АО «Витимэнерго»



Д.Ю. Дейс

Приложение № _____
к Уведомлению о проведении запроса предложений
от « _____ » _____ 2016 г.
№ _____ "

Утверждаю:
Первый заместитель
директора - главный инженер
АО «Витимэнерго»
 Д.В. Хламов
« 26 » 05 2016г.

**Техническое задание
на приобретение комплекса для проверки высокочастотной аппаратуры
ПА подстанций АО «Витимэнерго»**

1. Назначение и область применения.

1.1. Для проверки и настройки ВЧ-трактов устройств РЗА и ПА необходимо приобрести испытательный комплекс;

2. Основные технические характеристики:

2.1. Комплекс для проверки ВЧ аппаратуры устройств ПА АКА-16/32 «Кедр», высокочастотного поста ПВЗУ-Е - количество 1 шт. в составе:

- Устройство для проверки ВЧ, аксессуары;
- Магазин затуханий;
- Высокочастотный тестер с устройством заряда аккумуляторов и магазин РС;
- Управляющее устройство на базе NOTEBOOK;

Начальник СРЗиЭА АО «Витимэнерго» 

Д.Ю. Дейс

1. Следующая информация является неотъемлемой частью данного предложения.

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара (параметры и условия)	Кол-во	Ед. изм	Цена за единицу изм. (руб.), с учетом транспортных расходов и т.д., НДС	Стоимость товара (руб.) с учетом, с учетом транспортных расходов и т.д., НДС
1	Терминал ОМП ТОР 100-ЛОК	В соответствии с техническим заданием заказчика п.2.1	8	Шт.	74 978,085	599 824,68
2	Терминал направленной защиты от ОЗЗ до 10 присоединений ТОР 300 Л 532	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.2	1	Шт.	114 793,35	114 793,35
3	Терминал защиты линий и АУВ 6-35 кВ ТЭМП 2501-51	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.3	5	Шт.	76 105,575	380 527,87 5
4	Терминал АЧР до 14 присоединений ТОР 200-КЧР23	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.4	5	Шт.	115 688,53	578 442,67
5	Терминал направленных токовых защит ВЛ 35 кВ и АУВ ТЭМП 2501-51	В соответствии с техническим заданием заказчика п.2.5	2	Шт.	76 105,575	152 211,15
6	Блок питания комбинированный БПК-02-10	В соответствии с техническим заданием заказчика	1	Шт.	42 683,55	42 683,55
7	Реле защиты от однофазных замыканий на землю ТОР 110-ИЗН	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.6	6	Шт.	45 099,60	270 597,60
8	Индикатор ИПВЛ FI-3A1F-12	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.8	108	Шт.	19 880,64	2 147 109,12
9	Установочный комплект с изолирующей штангой	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.8	4	Шт.	19 328,40	77 313,60

Исполнительный директор

М.П.

Страница 2 из 4



(А.А. Петров)

С 15 по 210 получено соответствующих

4

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара (параметры и условия)	Кол-во	Ед. изм	Цена за единицу изм. (руб.), с учетом транспортных расходов и т.д., НДС	Стоимость товара (руб.) с учетом, с учетом транспортных расходов и т.д., НДС
10	Комплекс для проверки высокочастотной аппаратуры РЕТОМ-ВЧм	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.7	1	Шт.	1 469 776,14	1 469 776,14
11	Дополнительное оборудование для монтажных работ (Приложение 1)	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.9	1	К-т	790 010,00	790 010,00
Итого, с учетом транспортных расходов до места поставки оборудования, с учетом его установки и т.д. (в рублях, с учетом НДС)						6 623 289,73

1.1 Стоимость поставки оборудования, с учетом его установки (с НДС 18 %), с учетом транспортных расходов и т.д. до места поставки 6 623 289,73 руб. (Шесть миллионов шестьсот двадцать три тысячи двести восемьдесят девять рублей 73 копейки)

1.2 Место поставки оборудования: Российская Федерация, Иркутская область, г.Бодайбо

1.3 Место установки оборудования Российская Федерация, Иркутская область, г.Бодайбо, Подстанция

1.4 Срок поставки оборудования: июль 2016 года

1.5 Срок установки оборудования: согласно графика установки АО «Витимэнерго».

1.6 Условие оплаты поставки оборудования: Расчет, предоплата в размере 50% и 50%, по факту получения всей партии товара в месте поставки, в течение 10-ти календарных дней, на основании предоставленных Поставщиком оригиналов счета, счета-фактуры и товаросопроводительных документов (товарной накладной ТОРГ-12).

1.7 Условие оплаты установки оборудования: Расчет, в размере 100 %, по факту выполненных работ, в течение 10-ти календарных дней, на основании предоставленных Поставщиком оригиналов счета, счета-фактуры и подписанного акта выполненных работ.

2. Участник запроса предложений ознакомился и изучил документацию для участия в конкурентной процедуре, включая техническую ее часть, влияющую на цену договора, а также условия договора поставки, в редакции АО «Витимэнерго» и подготовил свою заявку в соответствии с условиями, указанными в документации для участника запроса предложений, без каких-либо оговорок.

Исполнительный директор

М.П.

Страница 3 из 4



(А.А. Петров)

5

3. На условия предложенной редакции договора поставки согласны.

4. Участник запроса предложений обязуется в случае выбора победителем в проведении запроса предложений заключить договор на поставку, в соответствии с условиями запроса предложений и прилагаемым образцом договора поставки, в соответствии с предложениями, изложенными в табличной части настоящей заявки (п.1).

С условиями проведения конкурентной процедуры согласны.

5. Цены поставляемого товара (работ, услуг) включают в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика (налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего договора). Цены поставляемого товара являются фиксированными на весь период действия договора и изменению (увеличению) не подлежат.

6. В случае, если нами не были учтены какие-либо расценки, связанные с выполнением работ (оказание услуг, поставкой товара), которые должны быть выполнены (оказаны, поставлены) в соответствии с условиями закупки, данные работы (услуги, товары) будут в любом случае выполнены (оказаны, поставлены) в полном соответствии с договором в пределах предлагаемой нами цены договора.

7. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложений победителя в проведении запроса предложений, а победитель в проведении запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора поставки, мы обязуемся подписать данный договор на поставку, в соответствии с утвержденными требованиями и условиями настоящей заявки.

8. Заявки на участие в запросе предложений действительна в течение 30 дней с даты, определенной для подачи заявок.

Исполнительный директор

(подпись, расшифровка подписи)
МП



А.А. Петров

Исполнительный директор

М.П.

Страница 4 из 4



(А.А. Петров)

Приложение 1

2.9. Для монтажных работ по реконструкции устройств РЗА и ПА необходимо приобрести:

Марка кабеля (провода)	Длина, м
КВВГЭ 5х2,5	1100
КВВГЭ 5х1,5	500
КВВГЭ 14х1,5	600
ПВ-3 (2,5 мм ²)	250
ПВ-3 (1,5 мм ²)	500
Марка наконечника	Количество, шт.
НШВИ-1,5-8	1000
НШВИ-2,5-8	500
НКИ-2-5	100
НШВИ(2)-1,5-8	100
НШВИ(2)-2,5-8	100
Марка реле	Количество, шт.
РП-25 (~220В)	10
РП-23 (=220В)	10
РСМ 13	10
РУ-21 (~220В)	5
РУ-21 (=220В)	10
РУ-21 (=0.05 А)	5
РЭПУ-12М (~220В)	5
РЭПУ-12М (=220В)	10
РЭПУ-12М(=0.05 А)	5
Марка цифрового мультиметра	Количество, шт.
АРРА 80	2

Марка трансформаторов тока	Количество, шт.
ТЗЛМ-1-1 У2	6
Марка резисторов	Количество, шт.
ПЭВ-50 3900 Ом	10
Марка коммутационных ламп	Количество, шт.
СКЛ-11А-Б-2-220 белая	20
СКЛ-11А-К-2-220 красная	10
СКЛ-11А-Л-2-220 зеленая	10
Марка	Длина, м.
Трубка ПВХ d=4 мм	50
Трубка ПВХ d=5 мм	50
Трубка ПВХ d=6 мм	30
DIN-рейка TH 35	20
Марка	Количество, шт.
Кабельный хомут 4х150	1000
Кабельный хомут 4х200	1000
Кабельные бирки	500
Изолента ПВХ	20
Стриппер	2
Пресс клещи для опрессовки изолированных наконечников КВТ	1
Пресс клещи четырехгранные для опрессовки изолированных наконечников	1
Набор термоусадочных трубок	10



ООО «ДИНАМИКА-ЦЕНТР»

127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 1
Тел./факс: (495) 640-31-01
info@dynamics-center.ru



Динамика
ЦЕНТР

КОМУ	Руководителю (Вниманию Глухих Сергея Николаевича)		
КОМПАНИЯ	АО «Витимэнерго», г. Бодайбо		
ТЕМА	Коммерческое предложение		
ДАТА	14.06.2016	НОМЕР	645-Ц
		СТРАНИЦ	1

В ответ на Ваш запрос от 14.06.2016 сообщаем, что готовы поставить следующее оборудование:

Наименование оборудования	Цена, руб.	Кол., комп	Сумма, руб.
1. Комплекс для проверки высокочастотной аппаратуры РЕТОМ-ВЧ в составе:			
устройство испытательное РЕТОМ-ВЧ/64, аксессуары и стандартный пакет программ "Виртуальная ВЧ лаборатория"	850 000,00	1	850 000,00
магазин затуханий ВЧА-75М	72 000,00	1	72 000,00
высокочастотный тестер ВЧТ-25М с устройством заряда аккумуляторов и магазин RC ВЧР-64	72 000,00	1	72 000,00
управляющее устройство на базе компьютера типа NOTEBOOK	27 000,00	1	27 000,00
2. Специальные программы к комплексу РЕТОМ-ВЧ:			
проверка устройств противоаварийной автоматики АКА-16/32 "Кедр"	45 000,00	1	45 000,00
проверка высокочастотного поста ПВЗУ-Е	29 000,00	1	29 000,00
Итого:			1 095 000,00

Цены даны с учетом 18% НДС и действительны до 01.10.2016.

Условия оплаты	50% предварительная оплата; оставшаяся часть - в течение 10 дней с момента получения уведомления о готовности оборудования к отгрузке.
Срок готовности товара к отгрузке	30 дней с момента получения 50% предварительной оплаты.
Порядок поставки	Доставка Товара осуществляется транспортной компанией.
Пункт поставки	Склад Грузоперевозчика в г. Иркутск


Оборудование поставляется с первичной 2-годичной метрологической поверкой, что подтверждается клеймом поверителя в паспорте на изделие и протоколом первичной поверки.

Данное письмо не является офертой.

Срок гарантии на оборудование НПП «Динамика» составляет 5 лет.

Выражаем надежду на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
Директор по маркетингу
и продажам



И. И. Хохлова

Контактное лицо
Александров Антон
(495) 640-31-01

Быстров Александр Анатольевич

От: Якимова О. Н. <yakimova_on@ic-bresler.ru>
Отправлено: 1 июня 2016 г. 18:40
Кому: Быстров Александр Анатольевич
Тема: Заявка ООО ИЦ Бреслер (часть 1 из 6)
Вложения: 0 Опись документов.pdf; 1 Заявка (Коммерческое предложение).pdf;
Приложение к Заявке часть 1.zip

Добрый день!

В приложении Заявка ООО «ИЦ «Бреслер» на участие в Открытый запрос предложений на право заключения с АО "Витимэнерго" договора на Приобретение оборудования для реконструкции устройств РЗ и ПА подстанций АО «Витимэнерго»

Заявка состоит из 6-х писем-частей:

1. Опись документов, Заявка (Коммерческое предложение), Приложение к Заявке часть 1
2. Приложение к Заявке часть 2
3. Приложение к Заявке часть 3
4. Приложение к Заявке часть 4
5. Приложение к Заявке часть 5
6. Квитанция об отправке Оригинала заявки.

С уважением,

Ольга Якимова,

*Специалист отдела технико-коммерческих предложений и
ценообразования Центра продаж*

ООО "ИЦ"Бреслер"

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары,

проспект Ивана Яковлева, дом 1

Тел. (8352) 24-06-50 доб. 2057

Факс: (8352) 24-02-43

E-mail: yakimova_on@ic-bresler.ru

<http://www.ic-bresler.ru>

Быстров Александр Анатольевич
8860-314 0820



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Исследовательский центр «Бреслер»
(ООО «ИЦ «Бреслер»)

428020, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1,
тел.: (8352) 24 06 50, факс: (8352) 24 02 43,
market@ic-bresler.ru – отдел продаж,
info@ic-bresler.ru – секретарь,
www.ic-bresler.ru

ИНН 2129041046

КПП 213001001

Куда: 666902 Иркутская область, г.
Бодайбо, Подстанция

Кому: АО «Витимэнерго»

30.05.2016 № 3693/3463-0110 ЯОН
На № _____ от _____

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения с АО "Витимэнерго"
договора на Приобретение оборудования для реконструкции устройств РЗ и ПА
подстанций АО "Витимэнерго"

Полное наименование Поставщика: Общество с ограниченной ответственностью
«Исследовательский центр «Бреслер»

Полное наименование должности руководителя Исполнительный директор

Ф.И.О. руководителя (полностью) Петров Андрей Алексеевич

Документы, подтверждающие полномочия руководителя (устав, приказ, доверенность),

Устав, Приказ о назначении Исполнительного директора

Ф.И.О. Главного бухгалтера (полностью): Гринчук Елена Николаевна

Место нахождение: 428020, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 1

Юридический адрес: 428020, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.1

Почтовый адрес: 428020, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.1

Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ р/с
40702810109240002547 БИК 042202837 к/с 30101810200000000837

КПП: 213001001

ОКПО: 54080722

ОКОПФ: 65

ОКФС: 34

ОГРН: 1022101276735

Код деятельности по ОКВЭД: 73.10

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2129041046

Электронный адрес: market@ic-bresler.ru

Телефон/факс: (8352) 24-06-50

Уважаемые господа!

Ознакомившись с Вашим Уведомлением № 10 от «05» мая 2016 г., приглашающим к участию в размещении заказа путем запроса предложений, в целях приобретения нижеперечисленного товара для производственных нужд АО «Витимэнерго», Поставщик Общество с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр «Бреслер» предлагает исполнить заявку в полном соответствии с вышеупомянутым «Уведомлением».

Исполнительный директор

М.П.

Страница 1 из 4



(А.А. Петров)

3



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Исследовательский центр «Бреслер»
(ООО «ИЦ «Бреслер»)

428020, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1,
тел.: (8352) 24 06 50, факс: (8352) 24 02 43,
market@ic-bresler.ru – отдел продаж,
info@ic-bresler.ru - секретарь,
www.ic-bresler.ru

ИНН 2129041046

КПП 213001001

Куда: 666902 Иркутская область, г.
Бодайбо, Подстанция

Кому: АО «Витимэнерго»

30.05.2016 № 3693/3463-0111 ЯОН
На № _____ от _____

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения с АО "Витимэнерго"
договора на Приобретение оборудования для реконструкции устройств РЗ и ПА
подстанций АО "Витимэнерго"

Полное наименование Поставщика: Общество с ограниченной ответственностью
«Исследовательский центр «Бреслер»

Полное наименование должности руководителя Исполнительный директор
Ф.И.О. руководителя (полностью) Петров Андрей Алексеевич

Документы, подтверждающие полномочия руководителя (устав, приказ, доверенность),
Устав, Приказ о назначении Исполнительного директора

Ф.И.О. Главного бухгалтера (полностью): Гринчук Елена Николаевна

Место нахождение: 428020, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 1

Юридический адрес: 428020, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.1

Почтовый адрес: 428020, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.1

Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ р/с
40702810109240002547 БИК 042202837 к/с 30101810200000000837

КПП: 213001001

ОКПО: 54080722

ОКОПФ: 65

ОКФС: 34

ОГРН: 1022101276735

Код деятельности по ОКВЭД: 73.10

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2129041046

Электронный адрес: market@ic-bresler.ru

Телефон/факс: (8352) 24-06-50

Уважаемые господа!

Ознакомившись с Вашим Уведомлением № 10 от «05» мая 2016 г., приглашающим к участию в размещении заказа путем запроса предложений, в целях приобретения нижеперечисленного товара для производственных нужд АО «Витимэнерго», Поставщик Общество с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр «Бреслер» предлагает исполнить заявку в полном соответствии с вышеупомянутым «Уведомлением».

Исполнительный директор



М.П.

Страница 1 из 4

(А.А. Петров)

3. На условия предложенной редакции договора поставки согласны.

4. Участник запроса предложений обязуется в случае выбора победителем в проведении запроса предложений заключить договор на поставку, в соответствии с условиями запроса предложений и прилагаемым образцом договора поставки, в соответствии с предложениями, изложенными в табличной части настоящей заявки (п.1).

С условиями проведения конкурентной процедуры согласны.

5. Цены поставляемого товара (работ, услуг) включают в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика (налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего договора). Цены поставляемого товара являются фиксированными на весь период действия договора и изменению (увеличению) не подлежат.

6. В случае, если нами не были учтены какие-либо расценки, связанные с выполнением работ (оказание услуг, поставкой товара), которые должны быть выполнены (оказаны, поставлены) в соответствии с условиями закупки, данные работы (услуги, товары) будут в любом случае выполнены (оказаны, поставлены) в полном соответствии с договором в пределах предлагаемой нами цены договора.

7. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложений победителя в проведении запроса предложений, а победитель в проведении запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора поставки, мы обязуемся подписать данный договор на поставку, в соответствии с утвержденными требованиями и условиями настоящей заявки.

8. Заявки на участие в запросе предложений действительна в течение 30 дней с даты, определенной для подачи заявок.

Исполнительный директор _____

А.А. Петров

(подпись, расшифровка подписи)
МП



Исполнительный директор _____

(А.А. Петров)

Страница _____





ИЦ БРЕСЛЕР

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Исследовательский центр «Бреслер»
(ООО «ИЦ «Бреслер»)

428020, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1,
тел.: (8352) 24 06 50, факс: (8352) 24 02 43,
market@ic-bresler.ru – отдел продаж,
info@ic-bresler.ru – секретарь,
www.ic-bresler.ru

ИНН 2129041046

КПП 213001001

Куда: 666902 Иркутская область, г.
Бодайбо, Подстанция

Кому: АО «Витимэнерго»

30.05.2016 № 3693/3463-0111 ЯОН

На № _____ от _____

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения с АО "Витимэнерго"
договора на Приобретение оборудования для реконструкции устройств РЗ и ПА
подстанций АО "Витимэнерго"

Полное наименование Поставщика: Общество с ограниченной ответственностью
«Исследовательский центр «Бреслер»

Полное наименование должности руководителя Исполнительный директор

Ф.И.О. руководителя (полностью) Петров Андрей Алексеевич

Документы, подтверждающие полномочия руководителя (устав, приказ, доверенность),

Устав, Приказ о назначении Исполнительного директора

Ф.И.О. Главного бухгалтера (полностью): Гринчук Елена Николаевна

Место нахождение: 428020, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 1

Юридический адрес: 428020, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.1

Почтовый адрес: 428020, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.1

Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ р/с
40702810109240002547 БИК 042202837 к/с 30101810200000000837

КПП: 213001001

ОКПО: 54080722

ОКОПФ: 65

ОКФС: 34

ОГРН: 1022101276735

Код деятельности по ОКВЭД: 73.10

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2129041046

Электронный адрес: market@ic-bresler.ru

Телефон/факс: (8352) 24-06-50

Уважаемые господа!

Ознакомившись с Вашим Уведомлением № 10 от «05» мая 2016 г., приглашающим к участию в размещении заказа путем запроса предложений, в целях приобретения нижеперечисленного товара для производственных нужд АО «Витимэнерго», Поставщик Общество с ограниченной ответственностью «Исследовательский центр «Бреслер» предлагает исполнить заявку в полном соответствии с вышеупомянутым «Уведомлением».

Исполнительный директор



Страница 1 из 4

(А.А. Петров)

1. Следующая информация является неотъемлемой частью данного предложения.

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара (параметры и условия)	Кол- во	Ед. изм	Цена за единицу изм. (руб.), с учетом транспортных расходов и т.д., НДС	Стоимость товара (руб.) с учетом, с учетом транспортных расходов и т.д., НДС
1	Терминал ОМП ТОР 100-ЛОК	В соответствии с техническим заданием заказчика п.2.1	8	Шт.	74 978,085	599 824,68
2	Терминал направленной защиты от ОЗЗ до 10 присоединений ТОР 300 Л 532	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.2	1	Шт.	114 793,35	114 793,35
3	Терминал защиты линий и АУВ 6-35 кВ ТЭМП 2501-51	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.3	5	Шт.	76 105,575	380 527,87
4	Терминал АЧР до 14 присоединений ТОР 200-КЧР23	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.4	5	Шт.	115 688,53	578 442,67
5	Терминал направленных токовых защит ВЛ 35 кВ и АУВ ТЭМП 2501-51	В соответствии с техническим заданием заказчика п.2.5	2	Шт.	76 105,575	152 211,15
6	Блок питания комбинированный БПК-02-10	В соответствии с техническим заданием заказчика	1	Шт.	42 683,55	42 683,55
7	Реле защиты от однофазных замыканий на землю ТОР 110-ИЗН	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.6	6	Шт.	45 099,60	270 597,60
8	Индикатор ИПВЛ FI-3A1F-12	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.8	108	Шт.	18 818,10	2 032 354,80
9	Установочный комплект с изолирующей штангой	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.8	4	Шт.	19 328,40	77 313,60

Исполнительный директор

Страница 2 из



(А.А. Петров)

№ п/п	Наименование товара	Характеристика товара (параметры и условия)	Кол-во	Ед. изм	Цена за единицу изм. (руб.), с учетом транспортных расходов и т.д., НДС	Стоимость товара (руб.) с учетом, с учетом транспортных расходов и т.д., НДС
10	Комплекс для проверки высокочастотной аппаратуры РЕТОМ-ВЧм	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.7	1	Шт.	1 249 309,42	1 249 309,42
11	Дополнительное оборудование для монтажных работ (Приложение 1)	В соответствии с техническим заданием заказчика п. 2.9	1	К-т	699 000,00	699 000,00
Итого, с учетом транспортных расходов до места поставки оборудования, с учетом его установки и т.д. (в рублях, с учетом НДС)						6 197 058,69

1.1 Стоимость поставки оборудования, с учетом его установки (с НДС 18 %), с учетом транспортных расходов и т.д. до места поставки 6 197 058,69 руб. (Шесть миллионов сто девяносто семь тысяч пятьдесят восемь рублей 69 копеек)

1.2 Место поставки оборудования: Российская Федерация, Иркутская область, г.Бодайбо.

1.3 Место установки оборудования Российская Федерация, Иркутская область, г.Бодайбо, Подстанция

1.4 Срок поставки оборудования: июль 2016 года

1.5 Срок установки оборудования: согласно графика установки АО «Витимэнерго».

1.6 Условие оплаты поставки оборудования: Расчет, предоплата в размере 50% и 50%, по факту получения всей партии товара в месте поставки, в течение 10-ти календарных дней, на основании предоставленных Поставщиком оригиналов счета, счета-фактуры и товаросопроводительных документов (товарной накладной ТОРГ-12).

1.7 Условие оплаты установки оборудования: Расчет, в размере 100 %, по факту выполненных работ, в течение 10-ти календарных дней, на основании предоставленных Поставщиком оригиналов счета, счета-фактуры и подписанного акта выполненных работ.

2. Участник запроса предложений ознакомился и изучил документацию для участия в конкурентной процедуре, включая техническую ее часть, влияющую на цену договора, а также условия договора поставки, в редакции АО «Витимэнерго» и подготовил свою заявку в соответствии с условиями, указанными в документации для участника запроса предложений, без каких-либо оговорок.

Исполнительный директор

(А.А. Петров)



3. На условия предложенной редакции договора поставки согласны.

4. Участник запроса предложений обязуется в случае выбора победителем в проведении запроса предложений заключить договор на поставку, в соответствии с условиями запроса предложений и прилагаемым образцом договора поставки, в соответствии с предложениями, изложенными в табличной части настоящей заявки (п.1).

С условиями проведения конкурентной процедуры согласны.

5. Цены поставляемого товара (работ, услуг) включают в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика (налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего договора). Цены поставляемого товара являются фиксированными на весь период действия договора и изменению (увеличению) не подлежит.

6. В случае, если нами не были учтены какие-либо расценки, связанные с выполнением работ (оказание услуг, поставкой товара), которые должны быть выполнены (оказаны, поставлены) в соответствии с условиями закупки, данные работы (услуги, товары) будут в любом случае выполнены (оказаны, поставлены) в полном соответствии с договором в пределах предлагаемой нами цены договора.

7. В случае, если наше предложение будут лучшим после предложений победителя в проведении запроса предложений, а победитель в проведении запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения договора поставки, мы обязуемся подписать данный договор на поставку, в соответствии с утвержденными требованиями и условиями настоящей заявки.

8. Заявки на участие в запросе предложений действительна в течение 30 дней с даты, определенной для подачи заявок.

Исполнительный директор _____

А.А. Петров

(подпись, расшифровка подписи)
МП



Исполнительный директор _____

(А.А. Петров)

Страница _____

