


**УТВЕРЖДАЮ**  
Первый заместитель директора -  
главный инженер  
 Д.В. Хламов  
« 17 » октября 2017 г.

**Основные технические решения по инвестиционному проекту Е\_3004\_ВЭ  
«Строительство и ввод в эксплуатацию второй  
ВЛ 110кВ Мамаканская ГЭС – Мамакан»**

№№ п/п	Наименование (технические характеристики инвестиционного проекта)	Параметры	Количество	Итого
Проектно-изыскательские работы для ВЛ				
	Общее описание:			
1	ВЛ 110кВ протяжённостью 0,6 км	1 ед.	1	1 ед.
Строительство ВЛ 110кВ				
	Количество цепей, марка провода (сечение), количество проводов в фазе			
2	ВЛ 110кВ: (двухцепная; АС150, один провод в фазе)	км	0,6	0,6 км

Начальник ОКС

Начальник ПТО

 Л.Л. Брылко

 А.Р. Махчаев